

Spettabile
Pulitori e Affini S.p.A.
Via A. Grandi, 2
25125 Brescia (BS)

Bologna, 15/10/2021
Riferimento Offerta Pulitori ed Affini 01-21 del 13/08/2021

RAPPORTO DI PROVA N° 11229-21
DETERMINAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE MICROBICA SUPERFICIALE

METODO DI PROVA/RIFERIMENTI

UNI EN 17141:2021 Annex E + USP-NF 2021 Issue 1 par 1116

MATERIALE IN ESAME

Denominazione: piastre SUP Rodac di Ø 55mm contenenti TSA (tryptone soya agar) e neutralizzante
Unità analizzate: N.9 piastre

CAMPIONAMENTO

Stabilimento: Ospedale Santo Spirito sito in Viale Giovanni Giolitti, 2 – Casale Monferrato (AL)
Data e ora campionamento: 30/09/2021 dalle ore 7:00 alle ore 7:30
Strumento utilizzato per prelievi: piastre da contatto
Descrizione locali: **SALA OPERATORIA 6**
Persone presenti in reparto: vedi registro presenze
Operatività delle sale: Operational

Numero di ricevimento: 210930-74

Data di ricevimento campione: 30/09/2021

Data lettura piastre: 03/10/2021 per i mesofili aerobi e 08/10/2021 per i miceti

RISULTATI

Microrganismi sulle superfici				
Posizione	Mesofili aerobi	Unità di misura	Miceti	Unità di misura
REGGIBRACCIO 1	< 1	ufc/piastra	< 1	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomona spp.*		Aspergillus spp.*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
Posizione	Mesofili aerobi	Unità di misura	Miceti	Unità di misura
REGGIBRACCIO 2 PUNTO 1	< 1	ufc/piastra	< 1	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomona spp.*		Aspergillus spp.*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
Posizione	Mesofili aerobi	Unità di misura	Miceti	Unità di misura
REGGIBRACCIO 2 PUNTO 2	< 1	ufc/piastra	< 1	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomona spp.*		Aspergillus spp.*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
Posizione	Mesofili aerobi	Unità di misura	Miceti	Unità di misura
PULSANTE APRIPORTA SINISTRO	2	ufc/piastra	< 1	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomona spp.*		Aspergillus spp.*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
Posizione	Mesofili aerobi	Unità di misura	Miceti	Unità di misura
PULSANTE APRIPORTA DESTRO	< 1	ufc/piastra	< 1	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomona spp.*		Aspergillus spp.*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	

Posizione	Mesofili aerobi	Unità di misura	Miceti	Unità di misura
PULSANTE APRIPORTA ESTERNO	< 1	ufc/piastra	< 1	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomona spp.*		Aspergillus spp.*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
Posizione	Mesofili aerobi	Unità di misura	Miceti	Unità di misura
MANIGLIA NERA SCIALITICA 1	< 1	ufc/piastra	< 1	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomona spp.*		Aspergillus spp.*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
Posizione	Mesofili aerobi	Unità di misura	Miceti	Unità di misura
MANIGLIA METALLO SCIALITICA 2 (A)	< 1	ufc/piastra	< 1	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomona spp.*		Aspergillus spp.*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
Posizione	Mesofili aerobi	Unità di misura	Miceti	Unità di misura
MANIGLIA METALLO SCIALITICA 2 (B)	< 1	ufc/piastra	< 1	ufc/piastra
	Stafilococco aureus*		Enterobacteriaceae*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	
	Pseudomona spp.*		Aspergillus spp.*	
	Assente / piastra		Assente / piastra	

Note:

* prova non accreditata da ACCREDIA.

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Campionamento effettuato da: Giuseppe Longo (Lab4LIFE)

Analisi effettuata da: Elisabetta Longo

Emissione autorizzata da:

Responsabile del Laboratorio

Dott. Lorenzo Autore



Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n°

AA_077435



(R.P. 11229-21)

Pagina 3/3