

Spettabile
IQC S.r.l.
Via Domenico Morelli, 4/A
40137 Bologna (BO)

Bologna, 26/09/2025
Riferimento offerta: IQC 01-25 del 21/03/2025

RAPPORTO DI PROVA N° 11654-25
DETERMINAZIONE DELLA CONTAMINAZIONE MICROBICA SUPERFICIALE

METODO DI PROVA/ CAMPIONAMENTO

Metodo di campionamento:

UNI EN 17141:2021 Annex E escluso E.2.1.3

Metodo di prova:

USP-NF 2025 Issue 2 par 1116

MATERIALE IN ESAME

Denominazione: Piastre Rodac Petri contenenti TSA con neutralizzante (Tryptone Soya Agar)

Unità analizzate: N.9 piastre contenenti TSA + neutralizzante

Lotto: 171225

Data di scadenza: 17/10/2025

CAMPIONAMENTO ⁽¹⁾

Stabilimento: P.O. SANTA MARIA DELLA SCALETTA V.MONTERICCO- 40026 IMOLA

Data e ora del campionamento: 26/08/2025 dalle 06:50 alle 08:40

Strumento utilizzato per i prelievi: piastre da contatto RODAC

Descrizione locali: SALA OPERATORIA

Persone presenti in reparto: vedi registro presenze

Operatività delle sale: Operational

Temperatura di trasporto: T max 7,4°C T min 4,2°C

Numero di ricevimento: 250826-10

Data di ricevimento campione: 26/08/2025

Tempo e temperatura di incubazione TSA: 32,5± 2,5°C per 3 giorni + 22± 2°C per 5 giorni

Data lettura piastre TSA: 29/08/2025 per i mesofili aerobi

Data lettura piastre TSA: 03/09/2025 per i miceti

Locazione	Unità di misura	Batteri mesofili aerobi	Miceti	Somma dei microrganismi
Posizioni				
SALA OPERATORIA 7 - LAVAGGIO MANI	ufc/piastra	< 1	< 1	< 2
SALA OPERATORIA 7 – RIPIANO MASCHERE LAVAGGIO MANI	ufc/piastra	< 1	< 1	< 2
SALA OPERATORIA 7 – CARRELLO LAVAGGIO MANI	ufc/piastra	< 1	< 1	< 2
SALA OPERATORIA 7 – CARRELLO SALA OPERATORIA	ufc/piastra	< 1	< 1	< 2
SALA OPERATORIA 7 - PAVIMENTO	ufc/piastra	< 1	< 1	< 2
SALA OPERATORIA 7 - PARETE	ufc/piastra	< 1	< 1	< 2
SALA OPERATORIA 7 - PARETE ATTREZZATA	ufc/piastra	< 1	< 1	< 2
SALA OPERATORIA 7 - SCIALITICHE	ufc/piastra	< 1	< 1	< 2
SALA OPERATORIA 7 - ARMADIO	ufc/piastra	< 1	< 1	< 2

Campionamento effettuato da: Lab4LIFE (Enrica Rea)

Analisi effettuata da: Elisabetta Longo

Note

⁽¹⁾ Informazioni fornite dal Cliente. Il Laboratorio declina ogni responsabilità sui dati forniti dal Cliente che possono influenzare la validità dei risultati

Il presente Rapporto di Prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. Nel caso di campionamento condotto dal Cliente i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione di Lab4LIFE S.r.l.

Emissione autorizzata da:

Dott.ssa Elisabetta Longo

Iscritta all' Ordine Nazionale dei Biologi n° ERM_A03359

Supervisor Laboratorio Microbiologia

